

## KIINTEISTÖN TELEILOJEN ASIANMUKAINEN LUKITUS

**Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön yhteisten laitetilojen lukituksesta ja niiden tietoturvallisuudesta. Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on oltava estetty.**

Sisäverkon laitteille ja kytkennöille käytettävät laitetilat pitää lukita Liikenne- ja viestintävirasto Traficomien määräyksen 65 (sisäverkot ja teleurakointi) mukaisesti. Lukituksella turvataan viestintäsalaisuutta ja muuta tietoturvallisuutta.

Perustuslain 10 §:n mukaan puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton.

Talopakamo on kiinteistön tärkein laitetila, jonka lukitus voidaan järjestää eri tavoin lukitukselta vaadittavien ominaisuuksien mukaan. Lukitus voidaan toteuttaa mekaanisella tai sähköisellä yksilöllisellä avaimella. Kiinteistön omistaja määrittelee käytetyn lukitustavan ja vastaa lukokohtaisista avaimista, sekä avainsäilön sisällä olevista avaimista. Talopakamon sekä sinne vievien kulkuväylien lukitus on järjestettävä niin, että viestintäpalveluja kiinteistöön toimittavien teleyritysten ja -urakoitsijoiden henkilökunta pääsee tarvittaessa viivytyksettä tilaan.

Perusvaihtoehtoja on kolme:

1. Talopakamo lukitaan teleyritysten yhteiseen sarjaan kuuluvalla lukolla, esimerkkinä KTL1E-lukitusjärjestelmä.

2. Talopakamo lukitaan kiinteistökohtaisella lukolla. Ei kuitenkaan lukolla, joka kuuluu samaan sarjaan kiinteistön muiden lukkojen kanssa.
3. Talopakamo lukitaan lukituspalveluita tarjoavan yrityksen tai osapuolen sarjaan olevalle lukolla.

**Traficom suosittelee siirtymään KTL1E-lukitusjärjestelmään, joka on suosituksen mukainen tapa lukita kiinteistöjen tekniset teletilat sekä reittiavaimille tarkoitetut avainsäilöt.**

Asuinkiinteistöjen laitetilojen lukitusta on käsitelty tarkemmin Traficomien lukitussuosituksessa 306/2019 S. Lukitussuositus ja sisäverkkomääräys 65 löytyvät Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilta: [traficom.fi](http://traficom.fi).

